



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102182363
Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ЈАВНА НАБАВКА БР. 20/2014 – *ИЗГРАДЊА ШКОЛЕ У СЕМЕДРАЖИ*

- отворени поступак -

1. Питање:

1. U poziciji B.I.9. MONTAŽERSKI RADOVI Radionička izrada i montaža naveli ste: "Izrada, nabavka i ugradnja elemenata za pokrivač viševodnog krova, ..., U cenu ulazi i ,..., krovna letva, ...".

Pitanje: Da li krovne letve idu u jednom ili dva pravca?

Одговор: Кровне летве се постављају у два правца.

2. Питање

2. U poziciji B.I.12. MONTAŽERSKI RADOVI Radionička izrada i montaža naveli ste: "Izrada i montaža plafonske konstrukcije, sa postavljanjem plafonske konstrukcije i parne brane, ...".

Pitanje: Koja je debljina i vrsta termičke izolacije? Koja je vrsta i težina parne brane?

Одговор: Термоизолација изнад плафона је камена вуна $d=20\text{cm}$, $r=160\text{ kg/m}^3$

Парна брана је потребно да задовољи следеће карактеристике,
 $d=0.02\text{cm}$, $r=1200\text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,19$

извођач је у обавези да угради материјал за који мора поседовати одговарајуће атесте.

3. Питање

3. U poziciji C.IV.1. ZANATSKI RADOVI Podopologački radovi naveli ste: „Nabavka i ugradnja na podove laminata sa folijom, ... „.

Pitanje: Koja je debljina laminata i njegova klasa tvrdoće?

Одговор: Дебљина ламината је $d=9\text{mm}$, а класа тврдоће је 33

Комисија за јавне набавке

M. Ostošević