



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102182363
Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ЈАВНА НАБАВКА БР. 7/2015 – Уређење Брда мира - II фаза

- отворени поступак -

Питање:

„Као заинтересовано лице у поступку ЈН бр.7/2015 (Уређење Брда мира –II фаза) а ради појашњења конкурсне документације молимо да нам појасните следеће:

-На страни 5 конкурсне документације (предрачун грађевинских радова) позиција 03.06. гласи:

Израда застора од гранитне коцке 10/10/10 cm на позицијама главне стазе и платоа око споменика.Коцку полагати у слој сувог цементног малтера ,засути истом мешавином песка и цемента размере 1:2 очистити површину и фуге до дубине cca 1cm и залити водом.

Позиција подразумева транспорт рад **nabavku dodatnog materijala** ukoliko je stara коцка neupotrebljiva i vezni материјал као и pretresanje,nabijanje i nivelisanje stare подлоге.

Приказана количина се односи на укупну површину која се третира.

Обрачун по m2 комплет изведене позиције. M2 1.035,60

Питање 1: Ради формирања објективне јединичне цене за позицију 03.06. који је део или проценат нове гранитне коцке (nabavka dodatnog materijala) која треба да се набави и угради у односу на укупну количину од M2 1.035,60 (npr. од 10%,.....50%)?

Питање 2: Ради формирања објективне јединичне цене за позицију 03.07.(израда застора од гранитних плоча димензија 20/20/5cm и 40/40/5cm) дали се ради о набавци и уградњи 100% нових (M2 214,90) плоча или ће се користити приликом израде платоа део skinutih каменних бочних и poklopnih плоча из (позиција 01.03.) ?“

Одговор пројектанта гласи:

Будући да је у питању позиција која подразумева, реконструкцију постојећих застора где је у циљу рационализације планирано максимално искористити постојећи материјал, нуžno је или бар пожељно да као услов за учешће на tenderу постоји обилазак локације, где би потенцијани понудаћи, увидом на лицу места самостално проценити степен употребљивости постојећег материјала.

*Подсетимо, наручилац је у конкурсној документацији за ЈН 7/2015 утврдио да пре давања понуде понуђач је **обавезан** да изврши увид у пројектну документацију и локацију где се изводи друга фаза радова, као и да изврши процену стања постојеће коцке која се односи на позиције из предмера архитектонско – грађевинских радова. Потврда о прегледу пројектне документације и посете локацији оверена од понуђача и представника наручиоца је обавезан део понуде (погледати образац XV конкурсне документације).*

Комисија за јавне набавке