



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.15

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

1. II Građevinski radovi. Pod rednim brojem 11 nije data težina liveno gvođenog poklopca ?

- Šaht poklopac je klasični poklopac koji se postavlja na vodomernom šahtu i šahtu sa zatvaračima a koji se nalaze van saobraćajnice . Vodomerni šaht zajedno sa vodomerima i šaht poklopcem su u nadležnosti JKP i sa njima treba izvršiti konsultacije.

2. II. Vodovodna mreža. Pod rednim brojem 10 nije data debljina PP premaza i stepen zahtevane vatrootpornosti ?

- Debljina PP premaza i stepen zaštite mora odgovarati protivpožarnim propisama. Premaz mora imati atest . Kontaktirati firmu Jugohem u vezi Firestop premaza ili neku drugu ekvivalentu firmu sa odgovarajućim proizvodom koji ima atest.

3. V vodomeri. Pod rednim brojem 1 i 3 da li je tip i proizvođač uslovljen od strane JKP za održavanje ?

- Vodomeri koji su dati u poziciju su u svemu prema zahtevima JKP.

4. Sanitarni uređaji, toaleti za javnu upotrebu (str 105 , red.br.2), nije data debljina vodootporne radne ploče, kao ni osnovni materijal i završna obrada iste.

- Debljinu vodootporne radne ploče , osnovni materija i završni sloj se naručuje i montira u svemu prema izboru Investitora i projektanta enterijera. Radi se o klasičnoj radnoj ploči koja se upotrebljava za nadgradne i ugradne umivaonike (medijapan ili ekvivalentno).

KOMIJA ZA JAVNU NABAVKU