



ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.16

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

Pitanje:

- Pod rednim brojem 8. želimo da skrenemo pažnju na sledeće: U kontaktu sa proizvođačima elemenata, za izradu strukturalne staklene zid zavese, dobili smo informaciju da sa tehničkim rešenjem iste i predloženim paketom stakla nije moguće postići traženi stepen vatrootpornosti od 60 min. Molimo za rešenje gore navedenog u kontaktu projektanta i proizvođačima elemenata za traženu fasadu.
- Pod rednim brojem 9. Želimo da skrenemo pažnju na sledeće: Mišljenje proizvođača elemenata sistema je da se predloženim tehničkim rešenjem i paketom stakla ne može postići vatrootpornost od 60 min. Molimo za rešenje gore navedenog u kontaktu projektanta i proizvođača elemenata sistema.
- Pod rednim brojem 10. koji je traženi stepen vatrootpornosti vrata u sklopu strukturalne staklene zid zavese? Takođe želimo da skrenemo pažnju na sledeće: Primedba proizvođača elemenata sistema iz tačke 8 i 9 odnosi se i na ovu poziciju ukoliko se traži vatrootpornost.

Odgovor:

Postoje vatrootporna stakla klase E, EI ili EW vatrootpornosti 60min. Pribavljanje potrebne atestne dokumentacije i dokaznica o karakteristikama stakla je obaveza isporučioaca te vrste dobara. Kod postavljanja stakla kao fasadnog elementa, neophodno je da se zadovolji uslov da se postigne vatrootpornost fasade između etaža u minimalnoj visini od 1m, kako bi se sprečili širenje požara sa etaže (pa iz tih razloga ne moraju i prozori imati protivpožarnost).

KOMIJA ZA JAVNU NABAVKU