



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102182363
Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
е-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 6/2015 – Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи - II фаза

- отворени поступак –

Питање:

У делу Предмер и предрачун електроинсталација јаке струје за изградњу ОШ Семедраж, Општина Горњи Милановац, I Приводни енергетски кабл, Ваздушни вод, на страни 15/93, стоји:

2. Геодетско снимање и прецизно одређивање, трасе НН ваздушног вода и кабловске канализације од ИММ до објекта, према наведеним ТУ, стубних места, колчење и припрема терена за извођење грађевинских радова. компл. 1

Молимо појашњење. Обзиром да се геодетско снимање плаћа по метру, потребно је да дате ближе објашњење ове позиције.

Одговор:

Укупна траса за геодетско снимање износи око 250 м, што се може видети из графичке документације

Питање:

На страни 16/93 стоји:

7. Испорука и уградња поцинковане траке Фе/Цн 25x4мм за израду уземљивача од два прстена. Први прстен се поставља на дубини од 0,5м и на удаљењу 1м од ивице стуба. Други прстен се поставља на дубини од 0,8м и на удаљењу 2м од ивице стуба ТП -9 ЕС,4.4.1. Прстени су међусобно повезани са изведеним спојем до катодних одводника. компл. 0

Наша питања гласе: Да ли је заиста количина ове позиције 0? Да ли је потребно давати цену ове позиције уколико је њена количина 0?

Одговор:

Количина јесте 0, позиција је одрађена у I фази извођења радова.

Питање:

На странама 18/93 и 19/93 у делу II Разводни ормани и напојни водови је дат опис ормана ГРО.

Наша питања гласе: Која је количина 3-полних аутоматских прекидача карактеристике "Ц", 415 В, АЦ, 10кА, за монтажу на ДИН шину ЕН 50 022, називне струје 4А? Која је количина 3п, ЗУДС 40/0,3А? Да ли је потребно дати цене појединачних компоненти ормана или треба дати јединствену цену ормана? Уколико је потребно дати цене појединачних компоненти ормана, где уписати цену лима ормана?

Одговор:

3 п аутоматских осигурача треба 3ком, ZUDS 40/0, 3А треба ком1, цена се даје за комплетан ормар.

Питање:

На страни 23/93 у делу IV Заштита од атмосферског пражњења стоји:

5. Постављање укрсног комада у темељу објекта. ком 0

Наша питања гласе: Да ли је заиста количина ове позиције 0? Да ли је потребно давати цену ове позиције уколико је њена количина 0?

Одговор:

Количина јесте 0, позиција је одрађена у I фази извођења радова.

Комисија за јавне набавке