



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.17

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

- **Predmer instalacija vodovoda i kanalizacije**
- **1. II Građevinski radovi. Pod rednim brojem 11 nije data težina liveno gvođenog poklopca ?**
 - Šaht poklopac je klasični poklopac koji se postavlja na vodomernom šahtu i šahtu sa zatvaračima a koji se nalaze van saobraćajnice . Vodomerni šaht zajedno sa vodomerima i šaht poklopcem su u nadležnosti JKP i sa njima treba izvršiti konsultacije.
- **2. II. Vodovodna mreža. Pod rednim brojem 10 nije data debljina PP premaza i stepen zahtevane vatrootpornosti ?**
 - Debljina PP premaza i stepen zaštite mora odgovarati protivpožarnim propisima. Premaz mora imati atest . Kontaktirati firmu Jugohem u vezi Firestop premaza ili neku drugu ekvivalentu firmu sa odgovarajućim proizvodom koji ima atest.
- **3. V vodomeri. Pod rednim brojem 1 i 3 da li je tip i proizvođač uslovljen od strane JKP za održavanje ?**
 - Vodomeri koji su dati u poziciju su u svemu prema zahtevima JKP.
- **4. Sanitarni uređaji, toaleti za javnu upotrebu (str 105 , red.br.2), nije data debljina vodootporne radne ploče, kao ni osnovni materijal i završna obrada iste.**
- **Pod rednim brojem 2- Sanitarni uređaji, toaleti za javnu upotrebu**
 - horizontalna radna ploča sa umivaonikom je kamena ploča d=2cm, detalj u projektu enterijera.
 - Tehničke karakteristike materijala su definisane u uvodu teksta predmera radova.
- **Predmer izolaterskih radova**
 - Tehničke karakteristike materijala su definisane u uvodu teksta predmera radova.
- **Limarski radovi**

-Tehničke karakteristike materijala su definisane u uvodu teksta predmera radova

Pod rednim brojem 3 i 4 -definisati oblik olučne vartikale i horizontale

-pravougaoni

- **Bravarski radovi**

Pod rednim brojem 6 nema šema ograde O1

-postoji šema ograde O1

Nema šeme 17.2.8

-Taj broj nepostoji, postoji šema broj 17.28 i odnosi se na rukohvat ograde balkona

- **Aluminarija fasadna I unutrašnja**

Pod rednim brojem 8 Nema tip fasadnog sistema

-Strukturalna staklena fasada tipa SCUHO/ tipa ALUMIL

- **Fasaderski radovi**

-Tehničke karakteristike materijala su definisane u uvodu teksta predmera radova.

Pod rednim brojem 2 -fasadna keramička ploča je različito dimenzionisana u tekstu predmera i u detalju/ crtežu

-Fasadna keramička ploča je debljine cca 18mm sa žlebom-uterom/po detalju, podkonstrukcija je čel.pocinkovani profil.

Varijanta keramičke fasade je kamena ploča d=15-20mm sa žlebom-uterom.

- **Gipsarski radovi**

- -Tehničke karakteristike materijala su definisane u uvodu teksta predmera radova.

- Pod rednim brojem 6 i 9 nije data vatrootpornost plafona

- otporan na požar F30

KOMIJA ZA JAVNU NABAVKU