



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.18

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

Pitanje:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

strana 147164 – ODIMLJAVANJE

pozicija 1. Krovni ventilator proizvod firme GEPHARDT, Nemadka u za odimljavanje, sa izduvavanjem vazduha prema gore, sledećih tipova i karakteristika:

Ventilatori u 400°C, 120 min

Tip: RDM 56 – 7180 – 6X-24

V :20.000 m³/h

Hmax:250Pa

N:5,5 kW,3- 400V

I:12,6A

G:288 kg

Dim. R I2I0 0.625) x 1270 mm, A 7 5I mm.

Od zastupnika firme GEBHARDT za Srbiju smo dobili informaciju da takav ventilator sa tom oznakom ne postoji. Oznaka 6X označava da je ventilator u Atex izvedbi, a oznaka 56 označava da se radi o dimnom ventilatoru. S obzirom da ste tražili ventilator za odimljavanje onda su oznake u tipu ventilatora pogrešno napisane.

NaSe pitanje glasi: Da li je ispravna oznakotipa ventilatora koju ste naveli u predmeru radova I ako nije koja je oznakavalidna?

Odgovor:

II Montažni radovi

Predmer i predračun

strana 147/64 ODIMLJAVANJE

Umesto oznake Tip : RDM 56 – 7180 – **6X** – 24

ventilator ima oznaku : RDM 56 – 7180 – **6D** – 24

sa istim karakteristikama:

V = 20.000 m³/h

Hmax= 250 Pa

N = 5,5 kW, 3~ 400V

I = 12,6A

G = 288 kg

Dim. □ 1270 (1.625) x 1270 mm, Ø 751

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU