



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.21

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

Pitanja za JN 22/14:

U pozicijama BRAVARSKI RADOVI

-Pod rednim brojem 14. Da li postoji detalj stepeništa?

U pozicijama ALUMINARIJA FASADNA I UNUTRAŠNJA

- Pod rednim brojem 9., s obzirom da ispod fasadnih prozora postoje parapet, da li je neophodno da isti budu vatrootporni?

U pozicijama GIPSARSKI RADOVI

- Pod rednim brojem 6.1 koji je stepen vatrootpornosti za sistem montažnog plafona?

U pozicijama: RAZNI RADOVI I OPREMA PO NACRTU

- Pod rednim brojem 10. Da li postoji detalj konzole za kačenje odela?

- Pod rednim brojem 25. Na kom rastojanju su drvene gredice i kog su poprečnog preseka?

- Pod rednim brojem 32. Da li je led svetiljka predmet nudjenja u okviru ove pozicije, a data je u detaljima 17.32.1-5?

ODGOVORI:

- **Bravarski radovi**

Pod rednim brojem 14 detalj metalnog stepeništa

-nema detalja, stepenice su u prostoru magacina /nivo-4.32/,
osam visina h-20cm, širina 80cm, ukupno kom. 2

- **Aluminarija fasadna I unutrašnja**

Pod rednim brojem 9

- Postoje vatrootporna stakla klase E, EI ili EW vatrootpornosti 60min. Pribavljanje potrebne atestne dokumentacije i dokaznica o karakteristikama stakla je obaveza isporučioaca te vrste dobara. Kod postavljanja stakla kao fasadnog elementa, neophodno je da se zadovolji uslov da se postigne vatrootpornost fasade između etaža u minimalnoj visini od 1m, kako bi se sprečili širenje požara sa etaže (pa iz tih razloga ne moraju i prozori imati protivpožarnost).

- **Gipsarski radovi**
- Pod rednim brojem 6 .1 nije data vatrootpornost plafona
 - otporan na požar F30

- **Razni radovi i oprema po nacrtu**
 - Pod rednim brojem 10- Konzola za kačenje odela
 - Nema detalja
 - Pod rednim brojem 25 -drveni raster
 - Raster drvenih gredica 3,2x4,2cn,odstojanje gredica3,2cm
 - Pod rednim brojem 32 -Led svetiljke
 - Može, navedite da je u sklopu cene i led svetiljka

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU