



ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;

ПИТАЊА :

Pitanje broj 1:

Da li je predviđeno da se demontira cevovod sa izolacijom u oblozi od Al-lima koji se nalazi ispod plafona suterena? Da li se navedeni cevovod pomera ili trajno ukida imajući u vidu da je ispod sadašnjeg spuštenog plafona i da se nalazi na relativno maloj visini od poda prostorija u suterenu?

Pitanje broj 2:

-Internet paket

Naveli ste da je potrebno ponuditi internet paket koji uključuje ultra brzi internet (minimum 100 mb/s), molimo vas da definišete kojim kablom ste predvideli da se obezbedi ova brzina (bakarnom paricom ili optičkim kablom). Navedite da li je potrebno da ova brzina interneta bude simetrična ili asimetrična?

ОДГОВОРИ :

Одговор на питање 1:

Све постојеће инсталације грејања у објекту се задржавају. Није потребно предвидети демонтажу било каквих цевовода грејања. За цеви које се односе на водовод и канализацију, а које се овом предметном јавном набавком стављају ван функције, потребно је предвидети демонтажу заједно са изолацијом у облози од Ал-лима која се налази испод плафона сутерена. Цевоводи који су у функцији се не померају.

Одговор на питање 2:

Предвиђен је оптички кабл. Наведена брзина интернета треба да буде симетрична, због саме суштине и намене простора и корисника који ће боравити у простору.

Комисија за јавну набавку бр.19/18