



ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЈН 24/2018

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Извођење грађевинских радова на енергетској санацији објеката у оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу

Питања:

Сходно ЈН 24/2018, везану за извођење грађевинских радова на енергетској санацији објекта у оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу, тражимо следећа појашњења конкурсне документације:

1. Након извођења тесарских радова на поправци дрвене кровне конструкције и кровопокривачких радова, а пре противожарне заштите дрвених елемената крова и летве неопходно је чишћење исте, укључујући и тавански простор од складиштене опреме корисника, грађевинског шута (опеке, поломљеног црепа, малтера ...) из периода одржавања и реконструкције, голубијег измета и др.

Питање: Да ли ће се чишћење посебно плаћати као непредвиђен рад, или је исто неопходно обухватити у оквиру цене друге позиције радова ?

2. Да ли ће се у време извођења радова у појединим објектима обустављати рад у истим одељењима ?
3. Да ли је у оквиру изолатерских радова - спречавања капиларне влаге у зидовима обрачун по м1 зида за санацију, или појединачно избушене рупе фи 15 до 20 мм која се ињектира ?

ИНЖЕЊЕР

Одговори :

Питање број 1:

У оквиру тесарских радова на покрвци дрвене конструкције као и заштите кровних елемената противпожарним премазом, обухваћени су сви припремни радвои (чишћење елемената кровне конструкције и одвоз свог отпада и вишка материјала на градску депонију), а обавеза корисника је да сву своју складишну опрему уклони са таванског простора и обезбеди несметан рад извођачу радова.

Питање број 2:

Режим рада одељења Опште Болнице у Горњем Милановцу за време извођења радова није предмет пројектно-техничке документације.

Питање број 3:

У оквиру изолатерских радова – бушење рупа у зидовима због спречавање капиларне влаге, обрачунава се по м1 зида за санацију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ