



ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Предмет јавне набавке - Реконструкција уличне расвете у циљу рационалне потрошње електричне енергије

Питања:

1. Потребно нам је више техничких података о уређају за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса (евентуално произвођач), као и шта подразумева пратећу опрему? Да ли се процес води ПЛЦ-ом и у том случају како се кондиционира светлосни флукс или је сам уређај процесорски?
2. Да ли орман треба да има своју пластичну цоклу или се монтира на бетонску цоклу?

Одговори:

1. У техничкој спецификацији постоји сасвим довољно података за давање понуде а по закону о јавним набавкама нисмо у могућности да наводимо произвођаче опреме. Пратећа опрема уређаја за уштеду подразумева опрему за монтажу и повезивање у разводном орману. У напомени након техничке спецификације налазе се детаљно специфициране карактеристике које уређај за уштеду треба да испуни. Наручилац не ограничава понуђаче да понуде било које техничко решење за управљање процесом уштеде уколико то задовољава тражене услове за уштеду електричне енергије у складу са конкурсном документацијом, а понуђена опрема може бити опрема било ког произвођача на тржишту.
2. У позицији 3. техничке спецификације је дефинисан бетонски темељ на који се монтира уређај за уштеду електричне енергије. Уколико понуђач понуди опрему чија монтажа подразумева пластични темељ Наручилац ће то прихватити.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ