



ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: извођење радова на изградњи Изградња отвореног базена на Руднику-прва фаза

1.ПИТАЊЕ:

Molimo da nam na osnovu čl. 63 ZJN, a u vezi pripreme prihvatljive ponude za javnu nabavku radova broj 15/20 - Izvođenje radova na izgradnji otvorenog bazena na Rudniku-prva faza.detaljno, precizno i nedvosmisleno pojasnite, odnosno odgovorite na sledeće: U predmeru i predračunu radova - limarski radovi, pozicija - 1: Izrada horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, Ø 12 cm.

- koja je razvijena širina oluka (dužina/širina)?
- da li je u pitanju četvrtasti ili okrugli?
- da li je ležeći ili sa kukama?

1.ОДГОВОР ПРОЈЕКТАНТА:

Олуци ће бити висећи, кружног пресека Ø 12 cm, хоризонтални олука је укупне дужине 40м, вертикални укупне дужине 18м, распоред према приказу на основи кровних равни, 6 казанчића. У прилогу је dwg.

2.ПИТАЊЕ:

Зашто се захтева авансно средство обезбеђења са исказаним ПДВ-ом?

Најљубазније вас молимо да поштујете Закон о јавним набавкама и подзаконска акта, овде превасходно Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 12. Средства обезбеђења, члан 13, став 2, који прописује: Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање, те сходно томе молимо измените конкурсну документацију и одредите нови примерени рок за прибављање средства финансијског обезбеђења, те рок за достављање понуда за ову јавну набавку.

2.ОДГОВОР

Наручилац је приликом одређивања средстава обезбеђења примењивао Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник бр.86/2015) у којем је стоји „Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, **осим** у случају обезбеђења за авансно плаћање“, што значи да се средство обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла и гарантни рок достављају на износ без пдв-а, док се средство обезбеђења за аванс доставља износ са пдв-ом.


3.ПИТАЊЕ: Да ли је одговарајуће за камион носивости преко 20 тона доставити доказ о поседовању камиона тегљача са приколицом (кадом) или нисконосећом одговарајуће тонаже?


3.ОДГОВОР: Да, јесте прихватљиво.

4.ПИТАЊЕ: Да ли је прихватљиво да се за поседовање багера доставе докази за багер гусеничар који је изузет из обавезе регистрације?

4.ОДГОВОР: Да, јесте прихватљиво.

У прилогу је **dwg.**





ПОДОВИ	
П1	ПОД НА ТЛУ
<ul style="list-style-type: none"> керемичне плочице 8x24cm бетонска подстилка 8x8cm политиленска фолија 1000 - 0.020cm тврда плоче минералне вуне за подове 5cm хидроизолација - 1cm АБ плоче 8x15cm шпоруна 20cm 	
П2	ПОД НА ТРЕМУ
<ul style="list-style-type: none"> керемичне плочице - 2cm цементна подстилка - 4cm ПЕ фолија - 0.020cm хидроизолација - 1cm АБ плоче - 15cm шпоруна - 20cm 	
П3	ПОД ПАСАЖ
<ul style="list-style-type: none"> керемичне плочице - 2cm цементна подстилка - 4cm хидроизолација - 1cm АБ плоче - 15cm набавена шпоруна - 20cm 	

МЕЗУСРATНА КОНСТРУКЦИЈА	
МК	МЕЗУСРATНА КОНСТРУКЦИЈА
<ul style="list-style-type: none"> термоизолација урса ДТ 39 - 10cm политиленска фолија 1000 - 0.020cm ДМТ (16x4cm) продуктни материјал 1900 - 2.5cm 	
КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА	
К	КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
<ul style="list-style-type: none"> кинебатни дрет летве 39cm контра летве 21/2cm кредна фолија ОСБ 15 mm роп 14/12cm 	

СТОПАНСКИ ЗИДОВИ	
С1	СТОПАНСКИ ЗИДОВИ
<ul style="list-style-type: none"> утплатени производни црвени материјал 2.5cm кранс ФПС ОБДМ политиленска фолија 0.020cm полестиренске плоче у блоковица 10cm цементни материјал 2.5cm 	
С2	СТОПАНСКИ ЗИДОВИ
<ul style="list-style-type: none"> цементни материјал 2.5cm полестиренске плоче у блоковица 10cm кранс ФПС ОБДМ политиленска фолија 0.020cm полестиренске плоче у блоковица 10cm цементни материјал 2.5cm 	

	ПРОЈЕКТОР: Општина Горњи Милостивици, Ташевић бр. 2, 32 300 Горњи Милостивици
	ОБЈЕКАТ: Општина Горњи Милостивици, Градског Дома у Београдској улици, Општина Горњи Милостивици
ПРОЈЕКАТ: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОДБЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ВОД ПРОЈЕКТА: Т. Пучић архитектура
ЦРТЕЖ: ПРЕСЕК Б-6 ОБЈЕКТА 1	РАМЕРИ: 1:30
ПОСРЕДНИ ПРОЈЕКТАНТ: Државни завод за грађевинарство, Београдска 300 7598 04	
ДАТУМ: 15.04.2023.	ВЕШТАЧКА КОМПАНИЈА:
	ДАТУМ: 7

Комисија за јавну набавку