



ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;

ПИТАЊА :

1. U delu zidarski radovi pozicija 1.2.1

Izrada perdašene brzosušee cementne košuljice, debljine 4-5 cm, na tavanskom prostoru. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Na bazi jakih hidrauličnih veziva, i specifičnih aditiva za izradu brzosušeeh podnih košuljica predviđenih za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, bez pojave skupljanja. Čvrstoća na pritisak posle 28 dana ≥ 30 MPa . Smesu spraviti sa agregatom granulacije od 0-8mm u zavisnosti od tipa završne obloge poda. Potrebno je postaviti stišljiv materijal oko svih ivica u prostoriji i svih stubova da bi se formirale izolacione spojnice. Proizvod se nanosi na isti način kao i normalna ceme košuljica, izvođenjem ravnih traka koje se zatim raspoređuju helikopterom. Obračun po m²

Naše pitanje glasi: O kom tavanskom prostoru se radi pošto imamo na objektu suteren I podrum?

U dodatnim uslovima je traženo:

1.

c) da je ponuđač u periodu od najduže 5 godina od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, izveo radove na isporuci i ugradnji sistema integrisane tehničke zaštite koji integriše sisteme video nadzora, alarmni sistem i sistem kontrole pristupa u kednu platformu - na najmanje 3 objekta u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 RSD bez obračunatog PDV-a;

Predmerom nije predviđena integracija sistema tehničke zaštite, nije predviđen odgovarajući software.

Žašto se traži ovaj uslov kada predmerom nije predviđen?

3.

d) da je ponuđač u periodu od najduže 5 godina od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, izveo radove na isporuci i ugradnji minimum jednog konferencijskog sistema

Predmerom nije predviđen konferencijski sistem.

Žašto se traži ovaj uslov kada predmerom nije predviđen?

4. U predmeru za ALARMNI SISTEM je data sledeća pozicija 1:

Alarmna centrala 8 alarmnih ulaza, 4 alarmna izlaza 1-ch 10M/100M Ethernet port, RJ45 port Video ulazi: 4ch@ 720P CVS/IPC Video izlazi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x TV Detekcija pokreta: svaki video ulaz podržava maskiranje do 4 regiona; Podržava 2 SATA HDD Max.4TB Radna temperatura -10°C+55°C Napajanje: DC14.5V, Max 50W KOMPATIBILAN SA INTEGRACIJSKIM SOFTVEROM

Koji uređaj je opisan sa datim karakteristikama, koja je svrha video ulaza?

Navedeno je da je uređaj kompatibilan sa integracijskim software-om.

Koji integracijski software je predviđen?

ОДГОВОРИ :

Одговор на питање 1:

У питању је пропуст у пројекту. Након појашњења наведене позиције од стране одговорног пројектанта, констатовано је следеће: Позиција се не односи на тавански простор који није предмет пројекта, већ управо на простор сутерена и подрума.

Одговор на питање 2:

Пројектом је предвиђена испорука и изградња система видео надзора, алармни систем и систем контроле приступа. Намера Наручиоца је да сва три система техничке заштите интегрише у једну платформу. У том смислу, у делу Техничких спецификација, тачка б. Опремање простора, свако од ових посебних поглавља има позицију "Програмирање параметара система и пуштање у рад, функционално испитивање карактеристика система", предвиђено је да се изврши интеграција система техничке заштите. Софтвер који треба да обезбеди наведено, треба да буде обухваћен кроз ове позиције, а исти треба да буде изабран од стране потенцијалног понуђача у складу са понуђеном опремом. Из наведеног разлога се захтева наведени додатни услов, да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда, извео радове на испоруци и уградњи система интегрисане техничке заштите који интегрише системе видео надзора, алармни систем и систем контроле приступа у једну платформу – на најмање 3 објекта у укупном износу од 1.500.000,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а.

Одговор на питање 3:

У делу Техничких спецификација, тачка б. Опремање простора – Мултимедијална опрема, под тачкама 3 до 7, наведене су позиције које се односе на конференцијски систем. У том смислу се захтева додатни услов да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда, извео радове на испоруци и уградњи минимум једног конференцијског система.

Одговор на питање 4:

Уређај са датим карактеристикама је АЛАРМНА ЦЕНТРАЛА, како је и наведено у опису позиције. Централни уређај на који су повезани сви други елементи система против провалне заштите је наведена алармна централа која обезбеђује све пристигле информације, управља радом система на објекту и шаље информације на телефон или у центар за дојаву фирме за техничку заштиту која може, зависно од уговора, одмах послати интервентну екипу. Системом се једноставно управља употребом даљинског управљача, LCD тастатуром са порукама на сопственом језику или графичких тастатура које су због једноставности употребе нарочито омиљене. Надоградњом алармног система различитим модулима, могуће је управљати и контролисати све догађаје који се одвијају у одсуству власника, од рецимо видео и аудио надзора простора, до паљења и гашења расвете, ТВ и других видео и аудио уређаја и климатизације. Из наведеног проистиче и сврха. У погледу интеграцијског софтвера, одговор је дат кроз одговор на питање број 2.