

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БР:ROP-GML-1397-LOC-1/2018
Заводни број: 4-02-350-2/2018-6
Датум: 12.02.2018.год.

Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне послове, поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка и КМРС „Г-4“ за објекат Стадион ФК „Металац“, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14), чл. 6-14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“ бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о размени докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл.гл.РС“ бр.113/2015), Уредбе о локацијским условима („Сл.гл.РС“ бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017), а у складу са Планом детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар“ у Г.Милановцу - измена и допуна („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.28/2013) и идејним решењем [REDACTED], издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу гасног прикључка и КМРС „Г-4“ за објекат Стадион ФК „Металац“ - источна трибина, објекат 2, на кп.бр.40308/3, 40307/1, 40306/2, 40306/27, 40306/28 и 40306/29 КО Горњи Милановац

- 1. Плански основ:** Предметне катастарске парцеле, обухваћене су Планом детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар“ у Г.Милановцу - измена и допуна („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.28/2013).
- 2. Подаци о катастарским парцелама**
Катастарске парцеле број 40308/3 (објекат2), 40307/1, 40306/2, 40306/27, 40306/28 и 40306/29 КО Горњи Милановац.
- 3. Подаци о класи и намени објекта**
Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објекти припадају категорији Г класификациони број 222 100 – локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса (ван зграде).
- 4. Правила уређења и грађења:** За потребе снабдевања природним гасом спортског објекта источна трибина стадиона ФК "МЕТАЛАЦ", објекат бр.2 на к.п.бр. 40308/3 К.О. Горњи Милановац, у Горњем Милановцу, пројектован је огранак дистрибутивне гасоводне мреже пречника ДН40 укупне дужине $L=78,0\text{м}$ и изградња (постављање) КМРС-а Г-4, $Q=6\text{ м}^3/\text{х}$.
Прикључење гасног огранка на градску дистрибутивну мрежу се изводи на градску дистрибутивну мрежу "Расадник-Крушевица" на парцели 40307/1 К.О. Горњи Милановац, како је приказано у ситуационом плану. Прикључење се врши директно на ДГМ помоћу Т комада. По извршеном повезивању и испитивању, ров се затрпава. Својом трасом гасовод пролази кроз катастарске парцеле 40307/1, 40306/2, 40306/29, 40306/28, 40306/27 и 40308/3 К.О. Горњи илановац.

Гасовод се води трасом према приложеној графичкој документацији. Гасовод је пројектован за максимални радни притисак $p_{\max} = 4$ бар и максимални проток од $Q = 6$ м³/х и биће изграђен од полиетиленске цеви ПЕ 100 ЈУС Г.Ц6.661 пречника ДН 40 (Ø 40 x 3.4 мм).

Укупна дужина гасовода ДН40 је око 78,0 м.

Изразак цеви се поставља у заштитну облогу и завршава гасним вентилом и чепом. Скица стазе цевовода дата је уз услове за приклучење. Место завршетка прикључног гасовода тј. место постављања КМРС-а дефинисано је "Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар" као и интерним техничким правилима ЈП "СРБИЈАГАС"

4.1. Регулациона и грађевинска линија: Све радове извести на начин како је дато у идејном решењу.

5.Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру:

5.1.Пројектовати према техничким условима „Електрпривреда Србије“, Огранак ЕД Чачак, Погон Горњи Милановац, ЕД.бр. 8Е.4.0, О-Д.09.28-28898/1-2018. од 06.02.2018.год.

5.2.Пројектовати према условима у погледу мера заштите од пожара и експлозија, издатим од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак број 09/33 број 217-1259/18 од 30.01.2018.год.

5.3. Пројектовати према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, издатим од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак број 09/33 број 217-1257/18 од 30.01.2018.год.

5.4.Пројектовати према техничким условима ЈКП Горњи Милановац, број 427/2 од 05.01.2018.год.

5.5. Пројектовати према техничким условима „Телеком Србија“ а.д. ИЈ Чачак, бр.37258/2-2018 од 26.01.2018.год.

6. Рок важности локацијских услова

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

7. Обавезе инвеститора

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), доказ о уплаћеним административним таксама за подношење захтева и доношење решења и доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона.

8. Прилози:

- копија плана парцеле
- потврда о катастру подземних вода
- Услови ималаца јавних овлашћења (тачка 5.ових локацијских услова)
- идејно решење

Поука о правном средству

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Доставити: Инвеститору,
Имаоцима јавних овлашћења,
Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА ЗА
УРБАНИЗАМ
Душан Дмитривић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић