

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско правне послове
БР: ROP-GML-3357-LOC-1/2020
Заводни број 4-02-350-1/2020-13
Датум: 21.02.2020. године

Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне послове, поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] поднетом преко пуномоћника [REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4кВ/кВ „Дуго поље“ и далековода 10кВ од ТС 10/0,4кВ/кВ „Горња Црнућа“ до ТС 10/0,4кВ/кВ „Брдо Сврачковци“, на основу члана 8ђ и53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл.гл.“бр.35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“бр.113/2015, 96/2016 и120/2017), а у складу са Просторног плана општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине“ бр.5/2012), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу СБТС 10/0,4 кВ/кВ „Дуго поље“ и далековода 10кВ од ТС 10/0,4кВ/кВ „Горња Црнућа до ТС 10/0,4кВ/кВ „Брдо Сврачковци“

Плански основ: Просторни план општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине“ бр.5/2012)

Катастарске парцеле: Кп број

1774/1, 1334, 1333, 1332, 1331, 1328, 1327, 1295, 524, 1287/4, 1287/1, 1288, 1278, 1786, 1276, 1275, 1250, 1251, 1255, 1252, 1480/1, 1481, 1482,1483, 1485, 1486, 1488/1, 1486, 1489, 1491, 1497/2, 1490, 1500, 1501, 1503, 1504/1, 1803, 1507, 1515, 1516/2, 1514, 1802, 1513, 1512, 1537, 1536/3, 1536/1, 1523, 1535, **К.О.ГОРЊА ЦРНУЋА;**

К.П.бр: 1536, 1530, 1538, 1539, 1540, 1543, 1917/2, 1917/1, 1919, 2401, 1569/2, 1565/1, 2355, 1886, 1884/1, 2397, 1818/2 **К.О. СВРАЧКОВЦИ.**

Подаци о класи и намени објекта:

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објект припада класи *локални електрични надземни или подземни водови*, категорије Г, класификациони број 222410 (75%) и *локалне трансформаторске станице*, категорије Г, класификациони број 222420 (25%).

Подаци о планираном објекту – опис идејног решења:

Врста вода: локални електрични надземни кабловски вод и ТС.

Сажет технички опис: Планирана је изградња новог далековода 10кВ од ТС 10/0,4кВ/кВ „Горња Црнућа“ до ТС 10/0,4кВ/кВ „Брдо Сврачковци“ и изградња нове ТС 10/0,4кВ/кВ „Дуго поље“ у траси далековода.

Распон бетонских стубова од 80 до 100м.

Дужина трасе од ТС „Горња Црнућа“ до ТС „Брдо Сврачковци“ око 3000м.

Тип стубова АБ 9/1000, 12/315, 12/1000, 12/1600, 14/400.

Тип проводника надземног дела вода: Ал-Ч 6:1 СРПС Н.Ц1.351-Ал/Ч-50/8мм², 10кВ И ХНР 48/А 3х(1х50)мм².

У првој фази је планирана изградња далековода 10кВ са АЛ/Ч проводницима од ТС 10/0,4кВ/кВ „Горња Црнућа“ до ТС 10/0,4 кВ/кВ „Дуго поље“ и изградња ТС 10/0,4 кВ/кВ „Дуго поље“ са прихватањем постојеће МНН у оквиру засеока Дуго поље, а у другој фази изградња далековода

10кВ са АЛ/Ч проводницима од ТС 10/0,4 кВ/кВ „Брдо Сврачковци“ до ТС ТС 10/0,4 кВ/кВ „Дуго поље“ и реконструкција МНН у засеоку са бетонским стубовима и СКС проводницима.

У крајњој фази, спајањем ТС 10/0,4 кВ/кВ „Горња Црнућа“ и ТС 10/0,4 кВ/кВ „Брдо Сврачковци“ посредством далековода 10кВ са АЛ/Ч проводницима, обезбедиће се двострано напајање за 31 ТС 10/0,4 кВ/кВ на подручју села Сврачковци, Горња Црнућа, Враћевшница, Доња Црнућа, Липовац, Бело поље, Доња Врбава..

Правила грађења електроенергетске инфраструктуре према Плану: Целокупну електроенергетску мрежу и објекте градити у складу са важећим законима, правилницима, стандардима, техничким прописима, препорукама, нормативима и условима Електродистрибуције и осталих надлежних предузећа.

Услови за пројектовање и прикључење:

Услови Телеком Србија, број 61428/3-2020 од 21.02.2020.године,

Услови Одељења за локални економски развој и инвестиције општине Горњи Милановац од 18.02.2020.године.,,

Рок важења локацијских услова

Локацијски услови важе 2 (две) године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Обавезе инвеститора

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), доказ о уплаћеним административним таксама за подношење захтева и доношење решења и доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона.

Саставни део ових локацијских услова су:

-Копија катастарског плана,

-Копија катастарског плана водова издата од РГЗ, Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Ужице, бр.956-01-307-1798/2020 од 13.02.2020.год.

-Услови Телеком Србија, број 61428/3-2020 од 21.02.2020.године,

-Услови Одељења за локални економски развој и инвестиције општине Горњи Милановац од 18.02.2020.године.,

-Главна свеска и Идејно решење, број техничке документације ИДР 345000, јануар 2020.год., које је израдио [REDACTED]

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Доставити: Инвеститору,
Имаоцима јавних овлашћења,
и Архиви

Обрађивач:

Славица Андрић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И
МОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Дрињаковић