

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛНОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
БР: 4-06-350-75/15  
05.05.2015. године  
СА

Општинска управа Горњи Милановац, поступајући по захтеву **Групе грађана из Горњих Бранетића** (Филиповић Драган, Жижовић Р.Драган, Жижовић Д.Драгомир, Жижовић Веселин, Луковић Загорка и Жижовић Велисав), на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» бр. 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 6-14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гл.РС“ бр.22/2015), Уредбе о локацијским условима («Сл.гл.РС» бр.35/2015) и у складу са Просторним планом Горњи Милановац (план усвојен 09.03.2012.год. бр.Одлуке 2-06-902/2012 „Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.5/2012), издаје:

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ За изградњу водовода „Жижовића чесма“

### 1. Подаци о катастарским парцелама

Катастрске парцеле број 1933, 1936, 1937, 2883, 2881, 1941/2, 1941/1, 1956, 1955, 1960, 1958, 1962, 1963, 1989/1, 1989/2, 1992/1, 1992/2, 1999/4, 1999/3, пут 3093, 1994/1 и 1995 све КО Горњи Бранетићи.

### 2. Подаци о класи и намени објекта

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објекат припада класи Локални водоводи, класификациони број 222210, категорија Г.

### 3. Правила уређења и грађења

Каптажа воде, резервоари и траса локалног водовода; пројектоване цеви за водовод ПВЦ или ПЕВГØ20мм, за ПН 6 бара. Траса водовода поставља се поред локалних путева и польопривредним земљиштем. Предвиђено је капирање постојећег извора „Жижовића чесма“ и цевоводима одвођење до потрошача.

Приликом укопавања цевовода водити рачуна да траса прати коте терена (у вертикалном пресеку). Дубина рова од 0,9 до 1,0м, цевовод поставити на постељицу од песка дебљине 10цм.

На цевоводима се граде следећи објекти: муљни испуст и секторски затварачи.

Каптажа се састоји од водозахвата, таложне, расподелне и суве коморе.

Испоштовати минимум количине воде која се мора издвојити за биолошки минимум, према Водопривредној основи за овај регион износи 11%.

Индекс заузетости: новопројектовани радови не утичу на индекс заузетости

Положај објекта на парцели: подземни вод

Карakter објекта: стални

Намена: цевовод за локално снабдевање воде

Висинска регулација: подземна (на 100 цм дубине, мин 90цм).

Услови уређивања парцеле: По завршетку радова вратити земљиште у пређашње стање.

Обавеза корисника је да, најмање једном годишње, врше хиперхлорисање читавог система.

### 4.Услови за пројектовање, прикључење на инфраструктуру и вођење и укрштање водов

4.1.Решење о издавању водних услова: број 4-04-325-16/2013 од 15.10.2013.год.

4.2.Електроенергетска мрежа: Све радове извести према техничким условима Електродистрибуције Чачак, Погон Горњи Милановац, број 22-1 од 23.04.2015. године.

4.3. Услови ЈП за путеве општине Горњи Милановац.

Све радове извести према условима добијеним од организација које газдују другим врстама водова и инсталација.

### 5. Рок важности локацијских услова

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

### 6. Обавезе инвеститора

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднесе извод из пројекта за грађевинску дозволу, сачињен у складу са правилником који уређује садржину техничке документације за издавање грађевинске дозволе, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), доказ о уплаћеним административним таксама за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона

Потребно је пројектну документацију доставити на сагласност органу који је издао водне услове.

### 7. Прилоги:

- копија плана парцела
- потврда о катастру подземних водова

### Поука о правном средству

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Доставити: Инвеститору и  
Архиви

### НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ

Зоран Дрињаковић



Припис  
27.09.2015.  
Горан Петровић