



ОПШТИНСКА UPRAVA
ОПШТИНА GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 16/14

BR.7

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

Pitanja:

Pitanje br. 1

U predmeru Izolaterskih radovi u poziciji broj 2. traži se tvrda kamena vuna. Koja je oznaka iste?

Pitanje br. 2

pozicija br. 6 u Izolaterskim radovima traži se Knauf Insulation Clasik 040, koji kod proizvođača ne postoji. Da li ga može zameniti Knauf Unsul. Clasik 042?

Pitanje br. 3

pozicija br. 12 Izolaterskih radova, traži se TP mineralna vuna, kod proizvođača TP oznaka više ne postoji. Koliko kPa treba postići u ovoj poziciji da bi traženi proizvođač mogao ponuditi adekvatnu vunu?

Pitanje br. 4

pozicija br. 13 Izolaterskih radova, takođe Knauf Insul. TO kod proizvođača ne postoji. Da li možemo dobiti tehničke karakteristike kako bi proizvođač ponudio adekvatnu zamenu?

Pitanje br. 5

Pozicija 1 u Limarskim radovima tražen je Knauf Insulation KR SK zapreminske težine 200kg/m³, a pod tom oznakom ne postoji zapreminska težina 200kg/m³. Da li možemo dobiti opis i karakteristike kao bi proizvođač ponudio adekvatnu zamenu?

Odgovor na pitanja 1,2,3,4,5 :

Po pitanju tehničkih karakteristika izolacija, iste proizilaze iz dela projekta - građevinska fizika. Ponuđač radova treba da ponudi materijale koje može nabaviti na tržištu, a koji odgovaraju karakteristikama iz ovog dela projekta.

Pitanje br. 6

Pozicija 1 u Fasaderskim radovima

Da li se radi dupla ploča, ili ide na smicanje?

Odgovor :

RADI SE O IZOLACIONOM MATERIJALU KOJI IMA SVOJU DEBLJINU PREMA PRORAČUNU I ZUB ZBOG BOLJEG DIHTOVANJA. Nema slojeva i nema preklapanja.

Ako izvođač radova ne može nabaviti takav materijal može raditi i sa dve ploče koje imaju karakteristike predložene i sa preklapom kako bi se postigao isti efekat.

Naravno ako se to radi za istu sumu novca, što sumljam jer je to komplikovanije za rad. Zato je predlog jedna ploča debljine prema proračunu sa falcom.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU