

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско правне послове

БР: ROP-GML-10903-LOCH-2/2022

Заводни број 4-02-350-1/2022-61

Датум: 13.05.2022. године

Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне послове, поступајући по захтеву [REDACTED] поднетом преко пуномоћника [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода са мерно регулационом станицом Г-40 на кп број 40308/2, 40308/8, 40308/1, 41935/7 КО Горњи Милановац на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/19, 9/20 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима („Сл.гл.“бр.35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), а у складу са Планом генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 2025“ („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.18/2013 и 17/2017), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу прикључног гасовода са мерно регулационом станицом Г-40 на кп број 40308/2, 40308/8, 40308/1, 41935/7 КО Горњи Милановац

Плански основ: План генералне регулације за насељено место Г.Милановац „Горњи Милановац 2025“ („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.18/2013 и 17/2017).

Намена земљишта: Градски спортски центар.

Подаци о парцелама: Катастраска парцела број 40308/1 КО Горњи Милановац, Потес Ждребан, површине 0,16.75ха; врста земљишта - градско грађевинско земљиште; према начину коришћења земљишта – остало вештачки створено неплодно земљиште;

Катастраска парцела број 40308/2 КО Горњи Милановац, Потес Ждребан, површине 0,64.85ха; врста земљишта - градско грађевинско земљиште; према начину коришћења земљишта – 1605м² земљиште под зградом и другим објектом (4 објекта), 4723м² остало вештачки створено неплодно земљиште и 158м² ливада 3.класе;

Катастраска парцела број 40308/8 КО Горњи Милановац, Потес Ждребан, површине 0,18.41ха; врста земљишта - градско грађевинско земљиште; према начину коришћења земљишта –11м² земљиште под делом објекта и 1830м² остало вештачки створено неплодно земљиште;

Катастраска парцела број 41935/7 КО Горњи Милановац, Потес Кеј косовских божура, површине 0,25.91ха; врста земљишта - градско грађевинско земљиште; према начину коришћења земљишта – река;

Подаци о класи и намени објекта:

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објекат припада класи *Локална мрежа гасовода*, категорије Г, класификациони број 222100.

Подаци о планираним радовима из Идејног решења:

За потребе напајања будућег затвореног базена на кп 40308/2 КО Горњи Милановац гасом, предвиђа се прикључење објекта на постојећу гасну инфраструктуру. Притисак у постојећој гасоводној мрежи на коју се објекат прикључује креће се у распону од 1 до 4 бар-а. Пројектом се предвиђа изградња подземног прикључног гасовода од полиетиленских цеви пречника **Ø40 мм** (у складу са SRPS EN 1555-2) са мерно регулационом станицом Г-40 (65 м³/х). **Граница пројекта је од места прикључења на главни дистрибутивни гасовод до мерно регулационе станице.** Приликом пројектовања и извођења унутрашњих гасних инсталација, потребно је обезбедити удаљеност ПП вентила минимално 5 метара после МРС-а, као што је прописано Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 бара. Прикључни гасовод од места прикључења на постојећи, дистрибутивни, гасовод пролази кроз катастарске парцеле број 40308/2, 40308/8, 40308/1, 41935/7 КО Горњи Милановац, и укршта се са постојећим челичним гасоводом, са подземним телекомуникационим водовима на два места, као и са енергетским водовима на два места. **Дужина прикључног гасовода износи 28.80 метара.** Места укрштања прикључног гасовода са горе наведеним водовима означено је у графичкој документацији. Пре мерно регулационе станице, на прикључном гасоводу предвиђа се уградња подземног, гасног, секцијског вентила. Секцијски вентил је од МРС удаљен 5 метара, и његов положај је приказан у графичкој документацији. Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 бара дефинисана су минимална удаљења гасовода од осталих водова.

Правила уређења и грађења из Плана:

Правила грађења термоенергетске инфраструктуре:

Гасоводна инфраструктура

Заштитни појасеви гасоводне инфраструктуре се дефинишу „Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar“, („Сл. Гласник РС“, бр.37/2013) и „Одлуком о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градсок гасовода“, („Сл. лист града Београда“, бр. 14/77,19/77, 18/82 и 26/83)

У појасу ширине од 30 m лево и десно од осе изграђеног гасовода високог притиска, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи. Изузетно, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у појасу ужем од 30 m ако је градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања гасовода високог притиска и ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од гасовода мора бити:

- за пречник гасовода до 125 mm – 10 m;
- за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm – 15 m;
- за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm – 20 m;
- за пречник гасовода већи од 500 mm – 30 m.

У појасу ширине од 5 m не једну и другу страну, рачунајући од осе гасовода високог притиска, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Минимална дозвољена растојања гасовода средњег притиска од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља у зависности од притиска су:

Притисак гаса у гасоводу [bar]		Минимално дозвољено растојање [m]
до	1,5	1,00
1,05	- 7	2,00
7	- 13	3,00

За полагање полиетиленских цеви дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска користити „Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника“, („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009), „Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар“, („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/92) и „Интерна техничка правила за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП Србијасгас“ од октобра 2009. године.

Начин грађења сваког од објекта ове инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.

- Дистрибутивни гасовод градити од полиетиленских цеви које испуњавају услове према српском стандарду SRPS EN 1555-2:2011.
- Дистрибутивни гасовод не полагаати испод зграда и других објеката високоградње.
- При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод постављати на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C.
- При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm.
- При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
- Уколико се ова растојања не могу остварити, онда треба применити додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви и сл.)
- Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m. Изузетно, дубина укопавања може бити и 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.
- Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m.
- Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал.
- Дно рова за полагање дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. На косим теренима применити мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла.
- После полагања дистрибутивног гасовода, ров се мора засути у што краћем времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да не оштећује цев. Горњу ивицу цеви покрити слојем од 20 cm, а остатак испунити земљом из ископа (уколико је зелена површина), односно набијеним шљунком уколико је саобраћаница или тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се упозоравајућа трака жуте боје са натписом "гас".
- Ако се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује бушењем, полиетиленску цев поставити у заштитну цев.
- Полиетиленске цеви не могу се полагаати на температури нижој од 0 °C.
- Сви положени водови дистрибутивног гасовода морају бити геодетски снимљени и учртани у катастар подземних водова.

Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру:

Пројектовати према техн. условима **МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак**, 09.32број 217-6110/22 од 11.05.2022.године, (услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија),

Пројектовати према техн. условима **МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак**, 09.32број 217-6132/22 од 11.05.2022.године (услови за безбедно постављање у погледу мере заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом).

Пројектовати према условима **ЈП „Србијагас“**, број 05-03-4/265 од 13.05.2022.године.

Пројектовати према техничким условима - **Електродистрибуције Србије, Огранак Чачак**, број 8Е.1.1.0-Д.07.06-168395-22 од 18.04.2022.године,

Пројектовати према техничким условима - **ЈКП „Горњи Милановац“**, број 2095/2 од 21.04.2022.године,

Пројектовати према техничким уловима -„Телеком Србија“, број 161032/3-2022 од 14.04.2022.године

Пројектовати према техничким уловима ЈП „Србијаводе“, број 41935/7 ГМ – 3985/1 од 21.04.2022.године.

Рок важења локацијских услова

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Обавезе инвеститора

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019, 9/2020 и 52/2021), доказ о уплаћеним административним таксама за подношење захтева и доношење решења и доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона.

Саставни део ових локацијских услова су:

-Копија катастарског плана број 952-04-140-7709/2022 од 13.04.2022.године,
-Копија катастарског плана водова бр. 956-307-8671/2022 од 12.04.2022., РГЗ, Одељење за катастар водова Ужице,

-Услови за пројектовање издати од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, 09.32 број 217-6110/22 од 11.05.2022.године,

-Услови за пројектовање издати од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, 09.32 број 217-6132/22 од 11.05.2022.године,

- Услово ЈП „Србијагас“, број 05-03-4/265 од 13.05.2022.године,

-Услови Електродистрибуције Србије, Огранак Чачак, број 8Е.1.1.0-Д.07.06-168395-22 од 18.04.2022.године,

-Услови - ЈКП „Горњи Милановац“, број 2095/2 од 21.04.2022.године,

-Услови -„Телеком Србија“, број 161032/3-2022 од 14.04.2022.године,

-Услови ЈП „Србијаводе“, број 41935/7 ГМ – 3985/1 од 21.04.2022.године,

- Идејно решење (Главна свеска и Машинске инсталације), број техничке документације 6313-22/6, април 2022.године, које је израдио [REDACTED]

Поука о правном средству

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Доставити: Инвеститору,
Имаоцима јавних овлашћења,
и Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Дрињаковић